

PID:

02537000

CID:

C.1993.1272

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 9960)**

*Connecting devices
(Type ref. 9960)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:


1997-08-01

Data di aggiornamento | Updated on

2008-02-19

Sostituisce | Replaces

2001-01-16


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-08-01
Data di aggiornamento / Updated on 2008-02-19
Sostituisce / Replaces 2001-01-16

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002281 CLBM11.C02LCBM11+1 20089 ROZZANO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LH00051

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|--|--|
| <i>Tipo di dispositivo / Type of device</i> | morsetto / terminal |
| <i>Tipo di esecuzione / Type of execution</i> | singolo / single |
| <i>Tipo di costruzione / Type of construction</i> | monoblocco / enbloc |
| <i>Terminali / Terminals</i> | morsetti a vite / screw terminals |
| <i>Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock</i> | non protetto / not protected |
| <i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i> | IP00 |
| <i>Tensione nominale / Rated voltage</i> | 450V |
| <i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i> | T85 °C |
| <i>Indice di tracking / Tracking index (PTI)</i> | PTI175 |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002137.1

Marca / Trade mark **BM**
Riferimento di tipo / Type reference **9960**
Capacità di connessione / Connecting capacity **25mm²**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del sott. par. 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2002 + A2:2006, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11 (Rapporto di prova n. 02SH00029).
Numero di conduttori connettabili:
- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10)mm² rigidi;
- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10 - 2/4x6)mm² flessibili.

The articles meet the requirements of sub-clause 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of standard EN 60335-1:2002 + A2:2006, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11 (Test Report n. 02SH00029).
Number of the connectible conductors:
- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10)mm² rigid;
- (2x25 - 2/3x16 - 2/4x10 - 2/4x6)mm² flexible.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002137

BTI.025300.DD23

Diritti modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.

PID:
02537000
CID:
C.1993.1272

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 9961)**

*Connecting devices
(Type ref. 9961)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

1995-02-11

Data di aggiornamento | Updated on

2008-02-19

Sostituisce | Replaces

2001-01-16


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1995-02-11
Data di aggiornamento / Updated on 2008-02-19
Sostituisce / Replaces 2001-01-16

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002281 CLBM11.C02LCBM11+1 20089 ROZZANO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LH00052

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|--|--|
| <i>Tipo di dispositivo Type of device</i> | morsetto / terminal |
| <i>Tipo di esecuzione Type of execution</i> | singolo / single |
| <i>Tipo di costruzione Type of construction</i> | monoblocco / enbloc |
| <i>Terminali Terminals</i> | morsetti a vite / screw terminals |
| <i>Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock</i> | senza protezione / without protection |
| <i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i> | IP00 |
| <i>Tensione nominale Rated voltage</i> | 450V |
| <i>Temperatura ambiente Ambient temperature (T)</i> | T85 °C |
| <i>Indice di tracking Tracking index (PTI)</i> | PTI175 |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT95000264.1

Marca / Trade mark **BM**
Riferimento di tipo | Type reference **9961**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **9961**
Capacità di connessione | Connecting capacity **35mm²**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del sott. par. 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2002 + A2:2006, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11 (Rapporto di prova n. 02SH00029).
Numero di conduttori connettabili:
- (2x35-2/3x25-2/4x16)mm² rigidi;
- (2x35-2x25-2/3x16-2x10)mm² flessibili.

The articles meet the requirements of sub-clause 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of standard EN 60335-1:2002 + A2:2006, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11 (Test Report n. 02SH00029).

Number of connectible conductors:

- (2x35-2/3x25-2/4x16)mm² rigid;
- (2x35-2x25-2/3x16-2x10)mm² flexible.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95000264

BTL.025300.DD23

Diritti modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.