

PID:
02537000

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1272

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 9985)**

*Connecting devices
(Ref. Type 9985)*

Emesso il | Issued on **2025-11-19**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2025-11-19
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002281 CLBM11.C02LCBM11+1 20089 ROZZANO MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004

Rapporti | Test Reports

MI25-0125128-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	multiplo / multiway
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	senza protezione / without protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale Rated voltage	450 V
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T85 °C
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Z00714

Marca | Trade mark **BM (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **9985**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **9985**
reference

Capacità di connessione | Connecting capacity **35 - 6 mm²**

Descrizione | Description **solo per circuito di terra / for earthing application only**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili:
6mm² (1/4x1 - 1/2x1,5 - 1/2x2,5 - 1x4 - 1x6)mm² rigidi e flessibili
35mm² (1x16 - 1x25 - 1x35)mm² rigidi e flessibili
1 x 35 mm² : 1 alloggiamento ; 10 x 6 mm² : 10 alloggiamenti.

Riferimento tipo 9985: Terminali solo per applicazioni di messa a terra e per guide profilate da 35 mm di larghezza.

Per motivi di sicurezza, il produttore ha preferito omettere la marcatura della tensione nominale di isolamento, in quanto si tratta di un terminale di messa a terra.

Number of connectable conductors:

6mm² (1/4x1 - 1/2x1,5 - 1/2x2,5 - 1x4 - 1x6)mm² rigid and flexible.

35mm² (1x16 - 1x25 - 1x35)mm² rigid and flexible.

1 x 35 mm² : 1 clamping unit ; 10 x 6 mm² : 10 clamping units.

Type Reference 9985 : Terminals for earthing application only and for top hat rails 35 mm wide.

For safety reasons, the manufacturer has preferred to omit the marking of the nominal insulation voltage as it is an earth circuit terminal.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Z000R3

BTZ.025300.DD23

Importo modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1