

## CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA N. EB170

Visti i rapporti di prova n. 02A6063 - 02R1351  
si dichiara che il seguente prodotto:

### DISPOSITIVI DI CONNESSIONE

della Ditta: BM SRL - Piazza Repubblica 8 - 20121 MILANO  
costruito nello stabilimento: di Rozzano  
delle seguenti caratteristiche:

Marca:	BM
Serie:	001
Tipo di dispositivo:	CAPOCORDA PREISOLATO IN PVC
Tipo di costruzione:	a occhiello, a forcella, a puntale
Capacità di connessione:	0,50mm <sup>2</sup> - 0,75mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup> (20AWG - 18AWG - 16AWG)
Tensione nominale:	300V max
Temperatura nominale di isolamento:	T75
Colore dell'isolamento:	rosso
Rif. di tipo:	1,5
Articolo:	a occhiello = BM00101-BM00107-BM00109-BM00113 BM00119-BM00125-BM00131-BM00137 BM00143 a forcella = BM00102-BM00108-BM00114-BM00120 BM00126-BM00132 a puntale = BM00150-BM00151
Art./Rif. di tipo pinza per capocorda:	BM534-A

e' stato riconosciuto conforme alle norme UL 486A Ed. 1991

Come da contratto n. 0253.BM11/CS ed in base al Regolamento dell'Istituto per la concessione dell'uso del Certificato con Sorveglianza nel caso di dispositivi di connessione, questo certificato autorizza ad apporre sui prodotti conformi ai prototipi approvati, la scritta "CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ n. EB170" sigla "CS n. EB170".

Il presente certificato potrà venire annullato secondo quanto precisato nel su citato Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso del Certificato con Sorveglianza IMQ.

IMQ  
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

Data prima emissione, 28 aprile 1993

Data aggiornamento, 31 maggio 1993

Il presente CS sostituisce il precedente n. EB170  
del 28.04.93 che si intende annullato

N. Mod. 1



IEMMEQU HAR

mod. 265  
COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO  
DEVE ESSERE CONSERVATO  
PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE

## CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA N. EB171

Visti i rapporti di prova n. 02A6064 - 02R1351  
si dichiara che il seguente prodotto:

### DISPOSITIVI DI CONNESSIONE

della Ditta: **EM SRL - Piazza Repubblica 8 - 20121 MILANO**  
costruito nello stabilimento: di **Rozzano**  
delle seguenti caratteristiche:

Marca:	EM
Serie:	002
Tipo di dispositivo:	CAPOCORDA PREISOLATO IN PVC
Tipo di costruzione:	a occhiello, a forcella, a puntale
Capacità di connessione:	1,5mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> (16AWG - 14AWG)
Tensione nominale:	300V max
Temperatura nominale di isolamento:	T75
Colore dell'isolamento:	blu
Rif. di tipo:	2,5
Articolo:	a occhiello = BM00201-BM00207-BM00209-BM00213 BM00219-BM00225-BM00231-BM00237 BM00243 a forcella = BM00202-BM00208-BM00214-BM00220 BM00226-BM00232 a puntale = BM00250-BM00251
Art./Rif. di tipo pinza per capocorda:	EM534-A

e` stato riconosciuto conforme alle norme UL 486A Ed. 1991

Come da contratto n. 0253.BM11/CS ed in base al Regolamento dell'Istituto per la concessione dell'uso del Certificato con Sorveglianza nel caso di dispositivi di connessione, questo certificato autorizza ad apporre sui prodotti conformi ai prototipi approvati, la scritta "CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ n. EB171" sigla "CS n. EB171".

Il presente certificato potrà venire annullato secondo quanto precisato nel su citato Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso del Certificato con Sorveglianza IMQ.

IMQ  
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ


*Hayami*

Data prima emissione, 28 aprile 1993

Data aggiornamento, 31 maggio 1993

Il presente CS sostituisce il precedente n. EB171  
del 28.04.93 che si intende annullato.

N. Mod. 1



EMMEQU HAR

mod. 265

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO  
DEVE ESSERE CONSERVATO  
PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE

## CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA N. EB172

Visti i rapporti di prova n. 02A6062 - 02R1351  
si dichiara che il seguente prodotto:

### DISPOSITIVI DI CONNESSIONE

della Ditta: BM SRL - Piazza Repubblica 8 - 20121 MILANO  
costruito nello stabilimento: di Rozzano  
delle seguenti caratteristiche:

Marca:	BM
Serie:	003
Tipo di dispositivo:	CAPOCORDA PREISOLATO IN PVC
Tipo di costruzione:	a occhio, a forcina, a puntale
Capacità di connessione:	4mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup> (12AWG - 10AWG)
Tensione nominale:	300V max
Temperatura nominale di isolamento:	T75
Colore dell'isolamento:	giallo
Rif. di tipo:	6
Articolo:	a occhio = BM00313-BM00319-BM00325-BM00331 BM00337-BM00343 a forcina = BM00314-BM00320-BM00326-BM00332 BM00338-BM00344 a puntale = BM00350
Art./Rif. di tipo pinza per capocorda:	BM534-A

e` stato riconosciuto conforme alle norme UL 486A Ed. 1991

Come da contratto n. 0253.BM11/CS ed in base al Regolamento dell'Istituto per la concessione dell'uso del Certificato con Sorveglianza nel caso di dispositivi di connessione, questo certificato autorizza ad apporre sui prodotti conformi ai prototipi approvati, la scritta "CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ n. EB172" sigla "CS n. EB172".

Il presente certificato potrà venire annullato secondo quanto precisato nel su citato Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso del Certificato con Sorveglianza IMQ.

IMQ  
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

*Hayden L.*

Data prima emissione, 28 aprile 1993

Data aggiornamento, 31 maggio 1993

Il presente CS sostituisce il precedente n. EB172  
del 28.04.93 che si intende annullato.

N. Mod. 1



ITEMMEGU HAR

mod. 205

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO  
DEVE ESSERE CONSERVATO  
PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE